

KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

Enligt Plan- och bygglagen

FASTIGHET OCH ÅTGÄRD		
Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1	Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01	Reviderad datum:
Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage		Upprättad av: Linda Andersson
BYGGHERRE (Beställare)		
Namn/Företag Linda Andersson	Adress Vägen 10, 751 00 Västerås	
Telefon, e-post XXXXXX	Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan)	
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1)		
Företag Grävaren AB	Namn Ture Gräv	Telefon, e-post XXXXXXXXXX
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2)		
Företag Garageleverantören AB	Namn Josef Säljare	Telefon, e-post XXXXXXXXXX
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (3)		
Företag Elektrikern HB	Namn Ingrid Sladd	Telefon, e-post XXXXXXXXXX
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (4)		
Företag Byggföretaget	Namn Bo Byggare	Telefon, e-post XXXXXXXXXX
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (5)		
Företag	Namn	Telefon, e-post
TIDPLAN för projektet (tex start, leveranstidpunkter, byggskeden, färdigställande)		
Markarbeten v. 10 – 14 Grund v. 15 Bygg v. 16 – 25 El v. 11 samt v. 25		

KONTROLLPLAN - EXEMPEL!

FASTIGHETS BET. : Gärdet 1:1

Som kontrollant anges:

B – Byggherren

1,2,3 etc - Namngiven entreprenör eller projektör

Exempel på underlag:

- § i BBR (Boverkets byggregler. Finns på boverkets hemsida)
- Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning (ange ritningens namn eller datum)
- § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)
- Andra tekniska handlingar/beskrivningar

Kontrollen avser	Kontrollant (B,1,2,3.. etc)	Kontrollmetod	Kontroll mot underlag	Resultat och datum	Åtgärd och resultat efter åtgärd	Underskrift. Krav i kontrollpunkt är uppfyllda
Rätt fyllningsmaterial utan organsikt innehåll och isfritt	1	Visuellt	Beställningssedel	Ok, datum		Underskrift av Ture Gräv
Packning av fyllningsmaterial rätt utförd	1		AMA, BBR 6:53	Ok, datum		Underskrift av Ture Gräv
Tillräcklig marklutning från byggnaden	1	Visuellt, vattenpass	BBR 6:53	Ej ok, datum	Justering mark Ok, datum	Underskrift av Ture Gräv
Konstruktion byggnad	4	Visuellt	Konstruktionsritning K1	Ok, datum		Underskrift av Bo Byggare
Konstruktion grund och platta	4	Visuellt	Konstruktionsritning K2	Ok, datum		... osv.
Fuktskyddad byggnad; fuktspärre, tätt tak, ångspärre, fukthalt i byggmtrl	4	Visuellt, fuktmätning	Teknisk beskrivning och BBR 6:53	Ok, datum		
Ventilation av rum och vind	4	Visuellt	BBR 6:25	Ok, datum		
Elinstallationer	3	Mätning, visuellt	BBR 8:8, Elsäkerhetsföreskrifterna	Ok, datum		
Brandskydd. BBR 5:6, byggnadsdelar i EI30	B		Bygghandlingar och gällande regler	Ok, datum		

Intyg om att bygglövet och förutsättningar i startbeskedet har följts: _____ (underskrift)